



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.2.7.2023  
L.dz. 7801.2023

Brodnica, dnia 06.10.2023 r.  
Egz. nr 2

**Zakład Usług Komunalnych  
w Górznie  
ul. Floriana 12  
87-320 Górzno**

**O C E N A**

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  
publicznego w Górznie.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 1a, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach poboru próbek wody oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wykonanych w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej, numery jak niżej

Lp.	Nr próbki	Data poboru próbki	Miejsce poboru próbki	Nr sprawozdania
1.	58/N/HŚ/23	19.09.2023 r.	Gołkowo 26, gm. Górzno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	425/2023
2.	61/N/HŚ/23	26.09.2023 r.	Gołkowo 26, gm. Górzno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	457/2023
3.	W-2241-23	18.04.2023 r.	Miesiączkowo, gm. Górzno – Szkoła Podstawowa, kran w łazience	2482/2023
4.	W-3317-23	06.06.2023 r.	Gołkowo 26, gm. Górzno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	3760/2023
5.	W-4365-23	12.07.2023 r.	Górzno Wybudowanie – stacja uzdatniania wody, woda uzdat-	4877/2023

			niona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	
6.	W-5788-23	29.08.2023 r.	Górzno Wybudowanie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	6381/2023
7.	W-5855-23	31.08.2023 r.	Górzno, ul. Chopina 1 – Szkoła Podstawowa, kran w łazience	6530/2023
8.	W-6545-23	21.09.2023 r.	Górzno Wybudowanie – stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona, kran na wyjściu w sieć wodociągową	7203/2023
9.	W-6546-23	21.09.2023 r.	Gołkowo 26, gm. Górzno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	7204/2023
10.	65/N/HŚ/23	03.10.2023 r.	Gołkowo 26, gm. Górzno – Szkoła Podstawowa, kran w kuchni	495/N/HK/2023

dokonując oceny pobranych próbek wody

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Górznie, w tym w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych w Górznie.**

Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody w wodociągu publicznym w Górznie, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy dnia 19.09.2023 r. pobrali próbkę wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego Górzno, w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno.

Badania próbki wody wykonane zostały przez laboratorium PSSE w Toruniu.

W próbce wody pobranej w ramach urzędowej kontroli wykonano oznaczenia w zakresie parametrów grupy A, oznaczono w 100 ml wody: liczbę bakterii grupy coli, liczbę bakterii Escherichia coli, liczbę enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22° C po 72 godz. w 1 ml wody, natomiast w zakresie fizykochemicznym oznaczono: mętność, barwę, zapach, pH, przewodność). Ww. próbce wody stwierdzono niewłaściwą jakość mikrobiologiczną wody spowodowaną obecnością bakterii grupy coli (1 jtk/100 ml), obecnością enterokoków kałowych (1 jtk/100 ml) i zwiększoną ogólną liczbą mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml (powyżej 300 jtk/ml) pozostałe oznaczone parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno.

W próbce kontrolnej po podjętych działaniach naprawczych pobranej w dniu 21.09.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml, pozostałe parametry mikrobiologiczne odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Dodatkowo w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 21.09.2023 r. próbkę wody w stacji uzdatniania wody w Górznie-Wybudowaniu, próbka wody wykazała zachowanie normy sanitarnej parametrów mikrobiologicznych.

Próba kontrolna po podjętych działaniach naprawczych pobrana w dniu 26.09.2023 r. w ramach kontroli urzędowej wykazała brak obecności w wodzie bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli i paciorkowców kałowych, stwierdzono jednak podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml. Zarządzający wodociągiem kontynuował dalej płukanie sieci i dezynfekcję wody. Próba kontrolna pobrana w ramach kontroli urzędowej w dniu 03.10.2023 r w

Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno wykazała właściwą jakość wody pod względem mikrobiologicznym.

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody w II i III kw. 2023 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano 4 próbki wody; w Szkole Podstawowej w Górkowie, gm. Górzno, w Szkole Podstawowej w Miesiączkowie, gm. Górzno, w Szkole Podstawowej w Górznie, ul. Chopina 1 i próbkę wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Górznie-Wybudowaniu do oznaczeń w zakresie parametrów grupy A z dodatkowym oznaczeń zawartości w wodzie związków żelaza, manganu, jonu amonu i obecności paciorkowców kałowych. W zbadanym zakresie jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym. Dodatkowo w dniu 29.08.2023 r. pobrano próbkę wody uzdatnionej w stacji uzdatniania wody w Górznie-Wybudowaniu do badania w zakresie zawartości związków żelaza i manganu, badanie wykazało zachowanie normy sanitarnej.

Wykonane badania w ramach urzędowej kontroli jakości wody i kontroli wewnętrznej wykazały, że jakość wody w zbadanym zakresie fizykochemicznym i bakteriologicznym odpowiadała wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Górznie, w tym w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy przypomina o obowiązku prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody oraz systematycznego i terminowego udostępniania wyników tych badań.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy nadmienia, że zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy  
*Danuta Kowalkowska-Szramka*  
higienista, epidemiolog

Wyk. w 8 egz.

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1
2. a/a – egz. nr 8

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno – egz. nr 2
2. PWIS w Bydgoszcz – egz. nr 3
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  
Starostwa Powiatowego w Brodnicy – egz. nr 4
4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowie 26 – egz. nr 5
5. PSSE NHŻ w/m – egz. nr 6
6. PSSE NHD w/m – egz. nr 7