

Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie”.

Nr zamówienia ZP.271.2.2024

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1129 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Pytanie nr 1:

Proszę o doprecyzowanie terminu realizacji zadania. Zapisy SWZ wskazują termin 50 dni od podpisania umowy natomiast OPZ wskazuje 6 tygodni.

Odp. Wiążące są zapisy SWZ – termin wykonania wynosi 50 dni od podpisania umowy.

Pytanie nr 2

Na części rysunkowej dla instalacji dla tłoczni wprowadzone są panele o łącznej mocy 33,48 kW a w opisie opisana jest instalacja o mocy 24,84. Która moc instalacji jest prawidłowa?

Odp. Proszę przyjąć wartość mocy 24,84 kW.

Pytanie nr 3

Czy wymagane jest zastosowanie przepustów podziemnych dla którejkolwiek instalacji?

Odp. Dokumentacja zakłada wykonanie przewiertów podziemnych. Dopuszcza się także rozebranie terenów utwardzonych wraz z ich utwardzeniem, doprowadzając do stanu technicznego przed prowadzeniem prac.

Pytanie nr 4

W dokumentacji projektowej podane są panele o mocy 540 kWp, czy zamawiający dopuszcza panele o innych mocach? o tolerancji np. +/-10%?

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję mocy paneli tylko w zakresie do góry w zakresie +10%, przy jednoczesnym osiągnięciu całościowej instalacji na poziomie zamierzonym.

Pytanie nr 5

Proszę o informację jakiej wielkości mają być instalacje, jaka jest ich moc minimalna?

Odp. Wielkość mocy instalacji znajduje się na stronie tytułowej dokumentacji technicznych, które stanowią załączniki do postępowania przetargowego.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty?

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji sieci elektrycznej, przyłączy elektrycznej oraz wewnętrznych instalacji zasilania oraz jeżeli uzna to za zasadne innych elementów mających wpływ na wykonanie zadania. Zamawiający nie zamierza odrzucać oferty przy braku wizji lokalnej. Brak przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej powoduje możliwość niewłaściwego rozpoznania warunków inwestycji, a tym samym niewłaściwego przygotowania oferty i jest ryzykiem Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wskazana w dokumentacji moc jednostkowa modułu PV jest mocą minimalną i wykonawca może zaoferować moduł o mocy wyższej niż wskazana w dokumentacji.

Odp. Zamawiający dopuszcza tolerancję mocy paneli tylko w zakresie do góry w zakresie +10%, przy jednoczesnym osiągnięciu całościowej instalacji na poziomie zamierzonym.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GÓRZNO

Tomasz Kinicki