

**Do publicznej wiadomości**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie”.**

**Nr zamówienia ZP.271.2.2024**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1129 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

**Pytanie nr 1:**

Ile wynosi odległość pomiędzy falownikiem a rozdzielnicą (pytanie odnośnie obu części)

Odp. Odległość pomiędzy rozdzielnicą a falownikiem w rozumieniu fizycznym, tzn. umieszczenia urządzeń między sobą powinna być zgodna z wytycznymi producenta falownika i zapewniać mu odpowiednie chłodzenie.

**Pytanie nr 2**

W związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej na obiekcie Tłoczni, gdzie zamierzona jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,84 kWp, istnieje wysoki drzewostan, który będzie niekorzystnie oddziaływał (zacinienie paneli) na instalację. Czy Zamawiający wymaga, aby ta instalacja była wyposażona w optymalizatory mocy dla każdego modułu?

Odp. Zamawiający w związku z wysokim drzewostanem wymaga zastosowania optymalizatorów.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuszcza innej konfiguracji konstrukcji wsporczej? Zaplanowane są moduły układane horyzontalnie, 4 szt w kolumnie, a proponujemy zastosowanie konstrukcji, gdzie panele będą ułożone w pozycji wertykalnej (pionowo) 2 szt w kolumnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza wymienione zastosowanie, pod warunkiem, że sumaryczna moc instalacji będzie nie mniejsza niż projektowana.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GÓRZNO**  
  
**Tomasz Kinicki**