

**Do publicznej wiadomości**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie”.**

**Nr zamówienia ZP.271.2.2024**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1129 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający posiada wiedzę dotyczącą uzbrojenia działki, która zniweluje możliwość uszkodzenia infrastruktury istniejącej?

**Odp. Informacje posiadane przez Zamawiającego (układ sieci) przedstawione są na mapie stanowiącej część opracowania projektowego.**

**Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający potwierdza, że instalacja może zostać wykonana wzdłuż granicy działki?

**Odp. Prace należy prowadzić zgodnie z projektem zagospodarowania terenu stanowiącą część dokumentacji projektowej.**

**Pytanie nr 3:**

Czy zamawiający dopuszcza tolerancja wskazań temperaturowych? W ocenie wykonawcy taki wymóg ogranicza zasady konkurencyjności postępowania.

**Odp. Dopuszczalna jest tolerancja dla dolnej i górnej temperatury w zakresie +/- 5 stopni.**

**Pytanie nr 4:**

Czy dla tłoczni moc instalacji może przekroczyć 50kW ? Przy użyciu paneli o mocy 570W np. 50,16kW czy lepiej 49,59kW. Gdzie 49,59kW będzie niższa niż w projekcie tj. 49,68kW. I adekwatnie podobna sytuacja przy drugiej instalacji dla stacji uzdatniania wody

**Odp. Moc musi być mniejsza od 50 kW. Moc powinna być większa od 49 kW. Ograniczenie to wynika z limitów mocowych określonych przez Zakład Energetyczny, dla których jest to mikroinstalacja a nie farma fotowoltaiczna.**

**Pytanie nr 5:**

Projekt SUW Górzno Cz. A pkt 2 - W projekcie podana jest informacja, że moc przyłączeniowa dla SUW w Górznie wynosi 45KW. Aby złożyć Wniosek do Zakładu Energetycznego po wykonaniu instalacji moc przyłączeniowa i umowna powinna być większa od mocy zgłaszanej instalacji. Przy mocy przyłączeniowej 45kW wniosek zostanie odrzucony przez Zakład Energetyczny. Proszę o

potwierdzenie jaka jest aktualna moc przyłączeniowa oraz umowna dla SUW w Górznie? Jeżeli jest niższa niż moc zamawianej instalacji to Wykonawca proponuje zmniejszenie mocy zamawianej instalacji.

**Odp. Zakład Usług Komunalnych, będący zarządcą obiektów wystąpi niezwłocznie o zwiększenie mocy przyłączeniowej.**

**Pytanie nr 6:**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia niejasności związanych z terminem realizacji zamówienia: w specyfikacji warunków zamówienia oraz w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się inne daty graniczne.

**Odp. Wiążące są zapisy SWZ - termin wykonania wynosi 50 dni od podpisania umowy.**

**Pytanie nr 7:**

Prosimy Zamawiającego o informację, czy wystąpił on o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla SUW w Górznie? W związku z mocą przyłączeniową równą 45 kW oraz planowaną instalacją o mocy 49,68 kW niezbędne jest wystąpienie o zwiększenie mocy przyłączeniowej. W przypadku braku wystąpienia o zmianę mocy przyłączeniowej, prosimy o potwierdzenie, iż jest to obowiązek leżący po stronie Zamawiającego.

**Odp. Zakład Usług Komunalnych, będący zarządcą obiektów wystąpi niezwłocznie o zwiększenie mocy przyłączeniowej.**

**Pytanie nr 8:**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zakresu realizacji serwisu gwarancyjnego określonego w opisach przedmiotu zamówienia. Przedstawiony w niej okres 10 lat nie pokrywa się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz zapisami projektu umowy, która zakłada okres gwarancji jako kryterium oceny ofert.

**Odp. Wiążące są zapisy SWZ. Okres gwarancji będzie zgodny z ofertą.**

**Pytanie nr 9:**

Jaki rodzaj konstrukcji ma być zastosowany ( pomijając fakt, że instalacje mają być ka konstrukcjach gruntowych a pojawiają się zapisy o montażu na dachu)

• OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [...] ORAZ PROJEKT

[...] aluminium, stal nierdzewna gatunku A2 lub lepsza, zgodnie z normą PN-EN 10088-1, stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i klasą korozyjności nie mniejszą niż C3 oraz gwarantującą minimum 20-letnią odporność na korozję konstrukcje [...]

• SPECYFIKACJA TECHNICZNA

[...] powinna być wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium[...]

Jakiego rodzaju konstrukcji wspanoczej Państwo oczekują? Czy wyrażą Państwo zgodę na konstrukcję wspanoczą w powłoce magnelis?

**Odp. Dopuszczalne jest stosowanie powłoki magnelis, pod warunkiem, że producent konstrukcji gwarantuje 20-letnią odporność na korozję.**

**Pytanie nr 10:**

• OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA [...]

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy przez okres 2 lat, licząc od daty Odbioru końcowego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (KC). Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji na przedmiot umowy min. 120 miesięcy od daty Odbioru końcowego

• SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 10 lat [...]

• SWZ

Wykonawca oferuje termin okres gwarancji:

- 36 miesięcy – 0 pkt.
- 42 miesiące – 10 pkt.
- 48 miesięcy – 20 pkt.
- 54 miesiące – 30 pkt.
- 60 miesięcy - 40 pkt

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy

Zwracamy się o doprecyzowanie jaki ma być okres gwarancji, który dokument jest wiążący? Zwracamy się o doprecyzowanie czy serwis ma odbyć się co roku, gdyż ma to znaczący wpływ na cenę?

**Odp. Wiążące są zapisy SWZ – okres gwarancji wskazany w ofercie.**

**Pytanie nr 11:**

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonawcę który spełni warunek wykazując, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie (lub więcej) roboty budowlane na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 39 kWp. Prośbę swą motywuje faktem około 90 % przetargów dla gmin i innych instytucji w których braliśmy udział ogłaszana jest na moc maksymalną 40 kWp. Moc umowna zawierana z zakładem energetycznym ustalana jest ma maksymalnym poziomie poniżej 40 KW co przekłada się na niższe opłaty stałe. W poprzednim unieważnionym postępowaniu zamawiający wyraził zgodę na tą zmianę lecz w obecnym SWZ ponownie ten zapis jest.

**Odp. Zamawiający uwzględni wniosek dotyczący spełnienia warunków udziału w postępowaniu i dokonuje zmian w warunkach udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej na:**

**„zdolności technicznej lub zawodowej:**

- a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.

b) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 39kW poparte dokumentem, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona”

**Pytanie nr 12.**

Czy można złożyć kosztorys do oferty wg naszego uznania? Obecny kosztorys jest w pliku pdf, a więc nie da rady w nim nic zmieniać.

Odp. Wykonawca składając ofertę dołącza do niej kosztorys ofertowy. Kosztorys może być przykładowo przygotowany za pomocą dedykowanego programu do kosztorysowania lub można wypisać plik komputerowo mając odpowiedni do tego program lub wydrukować plik pdf, wypisać pozycje ręcznie lub stworzyć własne tabele z opisami, wielkościami i rodzajami robót odpowiadającymi. Załączony przedmiar jest pomocniczy. Kosztorys ofertowy może być w formie uproszczonej.

z up. Burmistrza  
Radosław Przybylski  
Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Górzno

