

Górzno, 07.02.2024 r.

**Do publicznej wiadomości**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie”.**

**Nr zamówienia ZP.271.2.2024**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1129 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

**Pytanie nr 1:**

W związku z opublikowaniem uaktualnionego kosztorysu inwestorskiego dla instalacji Tłoczni w Górznie z dn. 22.02, w którym brak wyceny optymalizatorów oraz odpowiedzią na pytania z dn. 07.02, w której zawarto informację o wymogu instalacji optymalizatorów, proszę o potwierdzenie wymogu zainstalowania optymalizatorów w instalacji dla Tłoczni w Górznie

Odp. Zamawiający wymaga zainstalowania optymalizatorów w instalacji dla Tłoczni w Górznie.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GÓRZNO**  
  
**Tomasz Kinicki**