



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRODNICY**

Znak sprawy: NHŚ.9012.1.2023
L.dz.7370.2023

Brodnica, dnia 22.09.2023 r.
Egz. nr 2

DECYZJA NR 433/2023

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) zwanego dalej „KPA” w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.), art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1284 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem badania próbki wody pobranej z wodociągu publicznego Górzno nr 425/N/HK/2023 z dnia 22.09.2023 r. zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno w ramach urzędowego badania w zakresie parametrów grupy A w dniu 19.09.2023 r. w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno, które wykazało niewłaściwą jakość wody pod względem mikrobiologicznym; ze względu na obecność bakterii grupy coli, enterokoków kałowych oraz ponadnormatywnej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml wody oraz z zebraniem w sprawie materiałem dowodowym

nakazuje:

Zakładowi Usług Komunalnych w Górznie, ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno, zarządzającemu wodociągiem publicznym Górzno:

1. Zaprzestać użytkowania wody do celów spożywczych z wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno,
2. Doprowadzić jakość wody w Szkole Podstawowej w Gołkowie, gm. Górzno 26 pod względem mikrobiologicznym do wymagań jakościowych określonych w załączniku nr 1 części A tabela 1 pkt 2 oraz w załączniku 1 części C, tabela 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i przedstawić pozytywne wyniki badań,

3. Zapewnić wszystkim osobom korzystającym z wody do spożycia w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 części A tabela 1 pkt 2 oraz w załączniku 1 części C, tabela 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
4. Zwiększyć częstotliwość badania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej w stacji uzdatniania wody w Górznie-Wybudowaniu, w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno oraz w innych punktach na sieci wodociągowej wodociągu publicznego Górzno w celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentom korzystającym z wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu publicznego Górzno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy stwierdza, że woda z wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Obowiązkom wymienionym w pkt 1,3,4 niniejszej decyzji ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego w trybie art. 108 § 1 KPA nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie – w oparciu o art. 10 § 2 KPA od czynnego udziału stron w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie

Zakład Usług Komunalnych w Górznie, ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno jako zarządzający wodociągiem publicznym w Górznie ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Na podstawie sprawozdania z badania próbki wody: pobranej w dniu 12.09.2023 r. z sieci wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno, stwierdzono przekroczenie normy mikrobiologicznej w zakresie;

- obecności bakterii grupy coli - wsk. grupy coli = 1 jtk*/100,
- obecności enterokoków kałowych =1 jtk/100ml,
- ponadnormatywnej liczby mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml wody powyżej 300 jtk/1ml

(na podstawie sprawozdania z badania Nr 425/N/HK/2023 z dnia 22.09.2023 r.).

*jtk – jednostki tworzące kolonie

W związku z tym jakość wody **nie odpowiada** wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 części A tabela 1 pkt 2 oraz części C Tab. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. W wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi niedopuszczalna jest obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych i zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C po 72 godz. w 1 ml wody w kranie u konsumenta nie przekraczała 200 jtk/1ml.

Korzystanie z wody o niewłaściwej jakości mikrobiologicznej może stanowić zagrożenie dla zdrowia jej użytkowników, wobec czego woda z wodociągu publicznego Górzno - w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Woda może zostać dopuszczona do spożycia przez ludzi w Szkole Podstawowej w Gołkowie 26, gm. Górzno w przypadku przedstawienia wyników badań wody zgodnych z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z art. 10 § 2 KPA odstąpiono od zawiadomienia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, ponieważ załatwienie sprawy wymagało wydania natychmiastowego zakazu użytkowania wody ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie

- Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, które powinno być wniesione za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
- Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzja w tym zakresie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
- W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brodnicy
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Brodnicy
Agnieszka Beszczyńska
Agnieszka Beszczyńska

Załącznik - sprawozdanie z badania Nr 425/N/HK/2023 z dnia 22.09.2023 r.

Wyk. w 5 egz.:

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Górznie
ul. Św. Floriana 12, 87-320 Górzno – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru z załącznikiem)

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno – egz. nr 2 (za potwierdzeniem odbioru)
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 – egz. nr 3 (za potwierdzeniem odbioru)
3. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Brodnicy – egz. nr 4 (za potwierdzeniem odbioru)
4. aa. – egz. nr 5