



Urząd Miasta i Gminy Górzno

ul. Rynek 1, 87-320 Górzno; tel. 56 644-83-51; fax. 56 644-83-63

www.gorzno.pl email: urząd@gorzno.pl

ePUAP: 5xcdp888ss, e-doręczenia AE:PL-98753-67225-SWRAJ-32

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto na „**Zakup i dostawę paliwa stałego – pelletu w sezonie grzewczym 2025/2026 do kotłowni budynku Urzędu Miasta i Gminy Górzno**”.

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. **Pytanie:** W opisie przedmiotu zamówienia, tj. punkt 1)1. znajduje się zapis „Pellet musi spełniać parametry zgodne z PN-EN ISO 17225-2:2014 lub równoważnej klasy A1, A2 i B granuląt z trocin pellet oraz posiadać certyfikat „Dobry Pellet””. W związku z powyższym proszę o informację czy posiadanie certyfikatu Dobry Pellet jest obligatoryjne czy dopuszczacie Państwo certyfikat ENplus A1 lub DINplus jako rozwiązanie równoważne dla certyfikatu Dobry Pellet? Wszystkie te certyfikaty bazują na wymaganiach normy PN-EN ISO 17225 i mają niemal identyczne wymagania co do jakości pelletu.

Odpowiedź: Informuję, że system nadzoru i kontroli jakości pelletu „Dobry Pellet” jest tożsamy z innymi certyfikatami jakości, tj. ENplus oraz DINplus, które są oparte na jednakowej międzynarodowej normie klasyfikacji ISO EN 17225-2:2014 *Biopaliwa stałe. Specyfikacja paliw i klasy. Część 2: Klasy peletów drzewnych*. W związku z tym wymaganie to nie jest obligatoryjne, dopuszczamy certyfikaty ENplus oraz DINplus jako równoważne z „Dobry Pellet”.