

Górzno, 27.09.2023 r.

**Do publicznej wiadomości**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do Stacji Uzdatniania Wody oraz do Tłoczni w Górznie”.**

**Nr zamówienia ZP.271.4.2023**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1129 z późn. zmianami ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wptynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

*„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie falownika o mocy 40kW do instalacji o mocy 50kW?”*

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY GÓRZNO**  
  
**Tomasz Klinicki**